



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

EZ/2016/PW/1255 /MB

Gdańsk, dnia 20.04.2016 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę kolektorów sanitarnych w ulicach Chlebnickiej i Piwnej w Gdańsku", nr post. ZR/74/16.

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło odnośnie treści SIWZ (treść pytania w oryginalnym brzmieniu poniżej) Zamawiający, działając na podstawie art. 27 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:

Treść pytań:

Dokumentacja projektowa renowacji kanału sanitarnego metodą bezwykopową przewiduje renowację rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą utwardzanego termicznie tj. gorącą wodą lub parą wodną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje innej metody niż wskazana w dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Dyrektor
ds. technicznych i operacyjnych
Prokurent
Ryszard Gajewski

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612
Kapitał zakładowy Spółki: 705.492.500, 00 zł.

Strona 1 z 1

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.