



ZR/94/20

Gdańsk, 25.05.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na wykonanie przeglądów E70 oraz E10 w dwóch agregatach kogeneracyjnych produkcji MWM, typu TCG 2016CV16

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający odpowiada na pytania (treść pytań w oryginalnym brzmieniu) dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1:

Prosimy o podanie przebiegów (mtg) silników w agregatach o nr:1243927 oraz 1243929 będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Podajemy przebiegi: 1243927 – 47608 godzin, 1243929 – 47605 godzin.

Pytanie 2:

Wnosimy o potwierdzenie, że po każdej dostawie Long Block do Zamawiającego na Wykonawcę zostanie przeniesione prawo własności na zdemontowane Long Block (2szt), będące przedmiotem umowy.

Odpowiedź:

Nie. Long block po demontażu Wykonawca zawozi do MWM, który określa jego stan i na tej podstawie zwraca kaucję.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie respektował wytyczne serwisowe autoryzowanego serwisu ABB w sprawie stanu turbosprężarek i/lub konieczności domówienia części zakwalifikowanych do wymiany (poza przewidzianymi do przeglądu) i późniejsze ewentualne koszty z tym związane, wynikające z rekomendowanej przez autoryzowany

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 718 340 000,00 PLN

serwis ABB, konieczności wykonania modyfikacji fabrycznej i/lub wymiany ponadnormatywnie wypracowanych podzespołów, na podstawie wyników przeglądów i oceny rzeczywistej tych turbosprężarek?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4:

Czy w przypadku konieczności wykonania czynności nieprzewidzianych na etapie planowania przeglądu, takich jak np. konieczność przewijania uzwojeń prądnicy/prądnic (jeśli taka konieczność wystąpi na podstawie przeglądu i pomiarów), konieczność dodatkowej obróbki elementów agregatu, sprowadzenia części zamiennych i /lub innych koniecznych procesów, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji naprawy względem podanego w ust 3.2 *Część I specyfikacji istotnych warunków zamówienia*?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami – pismo z dnia 20.05.2020 r. informujemy, że maksymalny czas wyłączenia jednego agregatu zostaje wydłużony do 31 dni kalendarzowych. W związku z powyższym zapis §1 ust.3 pkt.12 we Wzorze Umowy otrzymał następujące brzmienie:

"
12) *Maksymalny czas wyłączenia danego agregatu podczas przeglądu E70 (w wyniku prac objętych przedmiotem Umowy) wynosi 31 dni kalendarzowych, przegląd E10 Wykonawca wykona w ciągu 1 dnia roboczego*".

Ponadto zapisy §4 dotyczące terminów we Wzorze Umowy zostały zmienione na następujące:

- "
1. *Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy w ciągu 7 dni od otrzymania od przedstawiciela Zamawiającego zgłoszenia przesłanego na adres email Wykonawcy, przy czym termin rozpoczęcia prac objętych Umową przewiduje się na dzień 13.07.2020 r. lub po podpisaniu Umowy, jeżeli nastąpi po tym terminie.*
 2. *Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 80 dni liczonych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Termin ten obejmuje: 31 dni na wykonywanie przeglądu E70 na jednym agregacie + 31 dni na wykonywanie przeglądu E70 na drugim agregacie + terminy (łącznie 2 dni) na wykonanie przeglądów E10 + terminy (łącznie 16 dni) na ruch próbny i odbiory.*
 3. *Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ostatniego przeglądu*".

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy we wzorze Umowy w sposób następujący:

§ 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"

5. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy i **wyznaczeniu terminu dodatkowego nie krótszego niż 21 dni** może, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zleci usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłaci takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy noty księgowej".

§ 5 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

"

1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie niniejszej Umowy stanowiącej dokument gwarancyjny udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji jakości na części składające się na przedmiot Umowy oraz niewadliwość prac wykonanych przez Wykonawcę - liczonej od dnia wykonania Umowy. Wady będą usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy niezwłocznie, w miejscu zamontowania agregatu lub z ew. demontażem i transportem na koszt Wykonawcy, **w technicznie i technologicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym z Zamawiającym**. W razie braku usunięcia wady **lub braku uzgodnienia Stron terminu jej usunięcia**, Zamawiający ma prawo usunąć wadę poprzez zlecenie jej naprawy lub wymian wadliwej części po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do jej usunięcia w dodatkowym 7-dniowym terminie".

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień