



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

EZ/2016/PW/2198/MD

Gdańsk, 27.07.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Straganiarskiej w Gdańsku.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 27 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia określa jako przedmiot zamówienia m.in. w pkt 1 budowę sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych DN 250 długości 204,0 m oraz a pkt 2 budowę sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN 100 długości 4,0 m. W przedmiarze robót oraz projekcie występuje odpowiednio: budowa sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN 250 długości 4,0 m oraz z rur żeliwnych DN 100 długości 204,0 m. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Roboty należy wycenić zgodnie projektem i przedmiarem, czyli rury żeliwne DN100 – 204 m oraz rury żeliwne DN250 – 4 m.

Pytanie nr 2:

Opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 określa jedynie rozebranie nawierzchni na trasie budowy sieci i przyłączy. Przedmiar robót oraz projekt przewidują wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt żelbetowych na podbudowie. Prosimy o wyjaśnienie czy rozebraną nawierzchnię należy odtworzyć zgodnie z poz. 23, 24, 25 Przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącza wodociągowe mają być wymienione do gniazda wodomierzowego (wraz z wymianą zestawu wodomierzowego) – zgodnie

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612

Kapitał zakładowy Spółki: 714.781.500,00 zł.



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

z zapisami Przedmiaru robót, czy też tylko do ściany budynku – zgodnie z zapisem pkt 5.1 Projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Przyłącza należy wymienić zgodnie z zapisami Przedmiaru robót.

Z poważaniem


Kierownik Działu Zamówień
Robert Kaczmarek

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612

Kapitał zakładowy Spółki: 714.781.500,00 zł.