

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa chłodni oleju termalnego do ITPO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej chłodni oleju termalnego.

Dostarczona chłodnia zastąpi istniejącą, uszkodzoną chłodnię.

Dostarczona chłodnia winna mieć parametry nie gorsze od obecnej chłodni.

Parametry minimalne i opis istniejącej chłodni:

- chłodnia zabudowana w pomieszczeniu wykonanym z płyt warstwowych, z czerpniami powietrza w ścianach i wyrzutem powietrza gorącego ponad dach,
- pomieszczenie chłodni nie jest ogrzewane,
- chłodnia służy do wychłodzenia oleju termalnego, typu Mobiltherm 610, z temperatury 210st. C do ok. 188st. C przy przepływie ok. 160T/h oleju,
- istniejąca chłodnia ma moc maksymalną 2,8MW,
- chłodnia winna mieć uchwyty montażowe, umożliwiające zamontowanie jej przy użyciu dźwigu na dachu budynku,
- wymiary zewnętrzne istniejącej chłodni: 2310x4300x3200mm
- przyłącza kołnierzowe DN200,
- maksymalne ciśnienie oleju: 6 bar,

Wykonawca może wykorzystać z istniejącej chłodni elementy konstrukcyjne, obudowy, wentylatory.

Wykonawca dostarczy chłodnię na plac przed Instalację Termicznego Przekształcania Osadów w Gdańsku, ul. Benzynowa 26.

Montaż chłodni Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie,

Wykonawca zapewni nadzór swojego przedstawiciela podczas prac montażowych,

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą chłodnicy, wraz z instrukcją obsługi i konserwacji,