



**Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.**

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk  
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01  
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

Gdańsk, dnia 10.10.2018r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Nazwa zamówienia:**

„Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów”

### **II. Przedmiot zamówienia:**

- 1) Miejsce dostawy: Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów, położona na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, 80-711 Gdańsk, ul. Benzynowa 26.
- 2) Przewidywana ilość dostaw oleju opałowego w okresie jednego roku zamówienia wynosi 480 000 l. Rzeczywista ilość może ulec zmianie i będzie zależała od bieżących potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego.
- 3) Dostawy będą świadczone sukcesywnie, z częstotliwością zależną od potrzeb Zamawiającego nie częściej niż dwie cysterny tygodniowo po 10 000 – 20 000l każda. Szczegółowy termin każdej z dostaw będzie uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego, Panem/Panią Wojciechem Walczakiem drogą mailową na adres wwalczak@giwk.pl.
- 4) Olej opałowy musi być dostarczany na teren ITPO za pomocą dostosowanych do jego przewozu autocystern, spełniających wszystkie wymogi określone przepisami prawa, przy użyciu personelu posiadającego wymagane prawem kwalifikacje, w szczególności przy zachowaniu wszystkich przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca musi również stosować się do wytycznych obowiązujących na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód i ITPO.
- 5) Autocysterny muszą być wyposażone w sprawną instalację rozładowniczą i urządzenia wydawcze z systemem pomiarowym ilości oleju opałowego (licznik paliwa) ważną legalizację. Jeżeli stan techniczny pojazdów lub ich wyposażenia będzie budził wątpliwości (rdza, widoczne uszkodzenia) lub personel autocysterny nie będzie posiadał wymaganych certyfikatów itp. Zamawiający może odmówić przyjęcia danej dostawy, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie.
- 6) Z autocysterny olej opałowy będzie przepompowany każdorazowo za pomocą pompy Wykonawcy do magazynowego zbiornika Zamawiającego,



**Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.**

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk  
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01  
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

znajdującego się na zewnętrznym terenie ITPO przystosowanym do parkowania i obsługi tego typu dostaw.

7) Wymagane minimalne parametry zamawianego oleju:

Olej opałowy lekki spełniający wymagania normy PN-C 96024:2011;

L.p.	Nazwa parametru	Minimalne wymagane wartości parametru
1	wartość opałowa min.	42,6MJ/ dm <sup>3</sup>
2	Barwa (dla celów podatkowych)	czerwona
3	gęstość w temperaturze 15°C	max 0,860 Mg/m <sup>3</sup>
4	Lepkość kinematyczna w 20°C –	max 6 mm <sup>2</sup> /s
5	temperatura zapłonu	min 56°C
6	temperatura płynięcia	n.w. – 20°C
7	zawartość siarki	Max 0,1% (m/m)

- 8) Jakość dostarczonego oleju opałowego musi być potwierdzona odpowiednim świadectwem jakości oleju opałowego lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, dołączonym do dostawy, z którego wynikać będzie jednoznacznie że dostarczony olej opałowy odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
- 9) Zamawiający podczas każdej dostawy ma prawo weryfikować dochowanie w/w parametrów, w szczególności poprzez pobranie próbek dostarczonej partii w celu przeprowadzenia próbek laboratoryjnych. Jeżeli próbki wykażą niedochowanie wymaganych parametrów, wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za daną partię lub w przypadku gdy dostawa została opłacona przed uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych, zwróci kwotę wynagrodzenia za dostawę danej partii oleju opałowego.