

ZP/113/20

Gdańsk, 02.07.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Wyspy Spichrzów w rejonie ul. Spichrzowej, Motławskiej i Szopy w Gdańsku wraz z budową przepompowni ścieków.”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 15:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie torkretowania wykończenia muru oporowego. W materiałach przetargowych brak jest danych na temat rodzaju i ilości zbrojenia powierzchni do torkretowania oraz grubości warstwy betonu jaką należy nanieść. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Warstwa wykończeniowa konstrukcji oporowej wykonanej metodą torkretowania nie przenosi obciążeń, w związku z tym nie przewiduje się zbrojenia.

Z poważaniem,
Kierownik Działu Zamówień