



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk  
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01  
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

Gdańsk, 11.10.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dot.: przetargu nieograniczonego na modernizację kotłowni na terenie  
Oczyszczalni Ścieków w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26, nr post. ZR/249/16.**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w sposób następujący:

**Pytania:**

1. W zestawieniu materiałów znajdują się zawory trójdrogowe RV-WB01 i RV-WB02/03 typu V5050A1108 firmy Honeywell. Według projektu, te zawory powinny być dobrane z KVs=400 m<sup>3</sup>/h. Niestety firma Honeywell nie posiada zaworów trójdrogowych tego typu o podanym w projekcie KVs. Maksymalny KVs dla DN150 wynosi 360 m<sup>3</sup>/h, a dla zaworu o DN125 250 m<sup>3</sup>/h. Proszę o informację, czy wymaganiem jest spełnienie KVs= 400 m<sup>3</sup>/h, czy jest to omyłka pisarska i należy dobrać zawór zgodnie ze średnicą rurociągu lub o konkretnym KVs?
2. W zestawieniu materiałów nie ma informacji na temat siłowników do zaworów trójdrogowych, jednakże już na Schemacie modyfikacji układu hydraulicznego, rys. BR.01, pojawiają się symbole zaworów trójdrogowych z siłownikami (patrz LEGENDA i SCHEMAT). Czy siłownik zaworu trójdrogowego również należy dobrać/wycenić, czy Inwestor zamierza dostarczyć te siłowniki własnym kosztem?
3. W pliku „SIWZ.zip”, który jest dostępny na Państwa stronie internetowej, w folderze „dokumentacja” znajduje się plik o nazwie „~\$Przedmiar\_robót.xlsx”, którego nie można otworzyć. Czy jest to ten sam plik co „Przedmiar\_robót.xlsx”, który znajduje się w pliku „SIWZ.zip”, czy jakiś odrębny kosztorys?
4. W zestawieniu materiałów znajduje się sprzęgło hydrauliczne SH-01 (SPP 500/1200) z przyłączami 4xDN 500. Na Schemacie modyfikacji układu hydraulicznego, rys. RB.01 od sprzęgła odchodzą rury DN300 (w formie rozdzielaczy). Proszę o informację, jak rozwiązać montaż rozdzielaczy DN 300 do kołnierzy sprzęgła DN500. Należy zastosować zwężkę czy przewidują Państwo inny sposób montażu?

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612  
Kapitał zakładowy Spółki: 714.781.500,00 zł.

## Odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie niższego Kvs, jednak najwyższego z możliwych dla danej średnicy. Należy zastosować zawór o podanej średnicy.

Ad.2

Siłowniki powinny być dedykowane dla konkretnego zaworu i jako takie powinny zostać wycenione. W załączeniu Zamawiający przesyła przedmiar z poprawionym opisem pozycji 16 i 17.

Ad.3

Przedmiar w załączeniu.

Ad.4

Wykonawca może zastosować zwężkę lub można zastosować inne rozwiązanie np. dospawać rurę DN300 do odpowiednio wyciętego otworu w zaślepcie kołnierzowej DN500.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień  
Kierownik Działu Zamówień  
Robert Kaczmarek

Załącznik:

- Poprawiony przedmiar