



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

Gdańsk, 26.10.2011 r.

Dotyczy: postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdańsku.

W odpowiedzi na pytania zadane w w/w postępowaniu wyjaśniam następująco:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29 stycznia 2004 r. rozdz. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zastosować dla danego zadania (np. odcinek kanalizacji sanitarnej wyznaczony dwiema sąsiednimi studniami), w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego, rury i kształtki kamionkowe glazurowane wyprodukowane przez jednego producenta.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29 stycznia 2004 r. rozdz. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane, posiadały manszety z dodatkiem molibdenu i były produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7 – wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury kamionkowe przeciskowe glazurowane łączone na złącza ze stali szlachetnej, rury oraz złącza winny być wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 295-7.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29 stycznia 2004 r. rozdz. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara.

Odpowiedź:

Ze względu na warunki gruntowe rury i kształtki kamionkowe przewidziane do budowy kanalizacji sanitarnej pod względem szczelności winny spełniać wymagania normy PN EN 295-3 „ Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań”.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 (Dz.U. 2007 r Nr 19 poz. 115) o drogach publicznych, art. 39 pkt. 3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan technicznych nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM, która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. Częstotliwość 12 Hz), ilość cykli ($6,4 \times 10^4$) po nasączeniu w paliwie i środku odladzającym zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.

Odpowiedź:

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie umieszczona w pasie drogowym, przeznaczonym na miejsca parkingowe pojazdów kołowych i dla ruchu pieszego. W związku z powyższym wpływ obciążeń dynamicznych (zmiennych) na wytrzymałość rurociągu sanitarnego będzie znikomy. Przywołana w zapytaniu Aprobata Techniczna nie jest dokumentem warunkującym zastosowanie rur kamionkowych do budowy kanalizacji sanitarnej w ciągach komunikacyjnych objętych niniejszą inwestycją.