



ZR/8/20

Gdańsk, 30.01.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na
„Przebudowa Przepompowni Ścieków „Letnicka”**

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

W uwagach do Rys. nr 3 branży konstrukcyjno-budowlane widnieje zapis: „Wiata powinna posiadać dokumenty dopuszczenia do obrotu, atesty, obliczenia projektowe itp. Niezbędne do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem”. Obliczenia projektowe są właściwością projektanta, z związku z czym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy wiaty. Ponadto, to wagi na to, że jest to budowla jednostkowa o wymiarach dostosowanych do konkretnego dobranego agregatu trudno jest uzyskać dokumenty dopuszczenia dla takiej budowli. Prosimy o wyjaśnienie jakie miałyby to być dokumenty oraz czy w tej sytuacji wystarczą aprobaty na poszczególne materiały, z których zbudowana będzie wiata.

Odpowiedź:

Producent zamówionej konkretnej wiaty na potrzeby budowy wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej wraz z wiatą winien dostarczyć komplet dokumentów z certyfikacją CE oraz obliczenia statyczne według Eurokod – 3.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień