



ZR/300/17

Gdańsk, dnia 23.01.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na „Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla Pompowni Ścieków „Bysewo” w Gdańsku”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 23:

Proszę o podanie producenta układu SZR?

Odpowiedź:

Układ SZR została zabudowany w rozdzielni głównej producent- ZPU Włoszczowa, nr fabryczny 418/13, Typ. InstalBlok, In- 250A, Un- 690 V. Układ SZR składa się m.in. z wyłączników typu 3VT2-250A prod. SIEMENS z sterownika PLC ABB PM554, DX571, panel CP620.

Pytanie 24:

Proszę o podanie prądu znamionowego układu SZR?

Odpowiedź:

In- 250A

Pytanie 25:

Proszę o podanie prądu znamionowego wyłączników głównych Q21 i Q22?

Odpowiedź:

In- 250A

Pytanie 26

Proszę o podanie prądu znamionowanego oraz producenta układu SZR zamontowanego w rozdzielni głównej?

Odpowiedź:



Układ SZR zabudowany w rozdzielniczy głównej prod. ZPUE Włoszczowa, nr fabryczny 418/13, Typ. InstalBlok, In -250A, Un-690V. Układ SZR składa się m.in. z wyłączników typu 3VT2-250A prod. SIEMENS i z sterownika PLC ABB PM554, DX571, panel CP620. Prąd znamionowy In -250A.

Pytanie 27:

Proszę o podanie prądu znamionowanego wyłączników głównych współpracujących z układem SZR?

Odpowiedź:

In- 250A.

Pytanie 28:

Czy kontener ma być specjalnie wyciszony?

Odpowiedź:

Zgodnie rys E – „Wyciszenie 65 dB(A) z 7 m oraz zgodnie z załącznikiem nr 1.8 do SIWZ pkt 5d „Wymagania...” Gwarantowany, średni poziom hałasu w odległości 7m winien być ok. 66 dBA dla mocy <300kVA (+/-3 dBA).

Pytanie 29:

Ile włączów powinien mieć kontener? Czy oprócz wejścia serwisowego przewiduje się wykonanie dodatkowych drzwi?

Odpowiedź:

Na rys E-6 pokazano „Drzwi kontenerowe” i dwoje drzwi z boku kontenera (nr 5).

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający modyfikuje załącznik 1.8. do SIWZ. Zmiany dotyczą pkt. 6 b, g, h, i, j, k, l, m.

Z poważaniem


Kierownik Biura Zamówień
Robert Kaczmarek