



Nr. ref: ZN/88/20

Gdańsk, 25.05.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa wodociągu DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m”.**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa wodociągu DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m” Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści załączonych dokumentów:

**Pytanie nr 1:**

Czy ma być 1 PW?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja wykonawcza ma zostać wykonana osobno dla etapu I i etapu II.

**Pytanie nr 2:**

Czy są dostępne szkice z wizji lokalnych dotyczących lokalizacji wodomierzy w budynkach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada takich szkicy.

**Pytanie nr 3:**

OPZ pkt. 1.3 w podpunkcie uwaga jest mowa o planowanych robotach drogowych wymienionych w pkt. 1.1, jednak pkt 1.1 nie mówi o tej inwestycji. Czy mają Państwo ten projekt?

**Odpowiedź:**

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych zostanie zlecone przez DRMG w ramach „Programu modernizacji chodników”. Zamawiający nie posiada wiedzy, kiedy zostanie zlecone wykonanie tej dokumentacji.

**Pytanie nr 4:**

Par 5 pkt 1 o prawach autorskich chyba nieadekwatny. To Zamawiający powinien oświadczyć, że ma prawa autorskie do PB i że można go przerabiać.



**Odpowiedź:**

Par. 5 ust. 1 odnosi się do dokumentacji, która zostanie opracowana przez Wykonawcę w wyniku podpisania Umowy.

**Pytanie nr 5:**

OPZ pkt 2 mówi, że Wykonawca ma wykonać dokumentację potrzebną do pozwolenia na budowę a w umowie mowa o wniosku o PnB i dokumentacji przetargowej

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami OPZ do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie brakującej dokumentacji, potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, o której mowa w pkt 2 OPZ.

**Pytanie nr 6:**

OPZ pkt. 3.1.2 mówi o konieczności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie wykopów. Czy Zamawiający ma wiedzę dot. istniejącego zwierciadła wody odmienną od tej zawartej w PB? PB wyraźnie mówi, że wody nie nawiercono?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dodatkowej wiedzy w tym temacie. Zapis mówi o konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, w przypadku, jeśli okaże się ono konieczne. Wykonawca na podstawie swojej wiedzy, otrzymanej dokumentacji oraz obowiązującego prawa ocenia, czy pozwolenie wodno-prawne jest potrzebne.

**Pytanie nr 7:**

Kto będzie wnioskodawcą wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie? Kto będzie w razie konieczności uzupełniał braki?

**Odpowiedź:**

Wnioskodawcą będzie upoważniony przez GIWK przedstawiciel Wykonawcy. Braki uzupełniane będą przez autora projektu budowlanego.

**Pytanie nr 8:**

Czy wykonawca otrzyma edytowalne wersje PB?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekaże Wykonawcy wersje edytowalne dokumentacji.

**Pytanie nr 9:**

Czy wykonawca otrzyma oryginał mapy do celów projektowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekaże mapę do celów projektowych, zarejestrowaną 29.01.2019 r

**Pytanie nr 10:**

Czy na etapie PB były analizowane przewody do usunięcia? etap II: w100 urywa się na wysokości węzła W1. Czy w etapie I do likwidacji jest również studnia przy posesji nr 10 będąca poza zakresem mapy dcp?



**Odpowiedź:**

Rozwiązania dotyczące likwidacji istniejących sieci zostały przedstawione w pkt. 5.2 obu projektów budowlanych ; w węźle W1 planowane jest połączenie sieci zaprojektowanej w etapie 1 i 2; Studnia przy posesji nr 10 nie jest przewidziana do likwidacji.

**Pytanie nr 11:**

Czy w ZDiZ była również uzgadniana likwidacja przewodów? Ciężko wywnioskować na podstawie załącznika w PB. Czy ewentualnie należałoby uzupełnić takie uzgodnienie?

**Odpowiedź:**

Dokumentację należy uzupełnić o uzgodnienie dotyczące likwidacji sieci wodociągowej.

**Pytanie nr 12:**

Czy posiadają Państwo projekt rozbiórki i odbudowy schodów (pkt 5.4.1.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu rozbiórki schodów.

**Pytanie nr 13:**

W materiałach do przetargu plik z PB etap I jest uszkodzony, nie można go otworzyć. Proszę o przesłanie dokumentu.

**Odpowiedź:**

Błąd pliku został naprawiony. W celu otworzenia pliku z PB etap I proszę o ponowne pobranie dokumentacji ze strony internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem,  
Kierownik Działu Zamówień