

Gdańsk, 14.11.2019 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja przepompowni - PŚ Kolorowa w Gdańsku”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1. Proszę o podanie dobowej ilości ścieków pompowanej przez pompy.

Odp.1. W załączeniu przesyłam zestawienie przepływów godzinowych za rok 2018 i 2019.

Pyt. 2. Proszę o podanie chwilowej wydajności pomp.

Odp.2. Chwilowa rzeczywista wydajność przy pracy 1 pompy wynosi 130 m³/h, a przy pracy 2 pomp jednocześnie wynosi 160 m³/h, dodatkowo w załączeniu przesyłam zestawienie wydajności za okres przykładowej 1 doby z zapisem co 1 min.

Pyt.3 Proszę o podanie średnicy rurociągu grawitacyjnego doprowadzonego do przepompowni.

Odp.3 Do studni przed przepompownią dochodzą dwa rurociągi PVC315

Pyt.4. Proszę o podanie maksymalnej mocy pomp mogącej zostać zasilonej z rozdzielnic sterującej pompami.

Odp.4 Warunki techniczne wydane przez Zakład Energetyczny ENERGA pozwalają na

pobór mocy 15,8 kW. Obecnie są zainstalowane dwie pompy po 13,5 kW (pracujące przemiennie).

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień