



– dbamy – o zasoby – naturalne

ZR/74/20

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Gdańsk, 18.05.20 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na „Przebudowę sieci wodociągowej DN100 w ul. Konopnickiej w Gdańsku”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w OPZ określił konieczność likwidacji istn. sieci wodociągowej poprzez fizyczny demontaż. Prosimy o wyjaśnienie, czy z uwagi na istn. uzbrojenie podziemne, konieczność przełączenia sieci dopiero po całkowitym wykonaniu nowoprojektowanego wodociągu, roboty prowadzone w jezdni, Zamawiający dopuści likwidację istn. sieci wodociągowej poprzez zamulenie tak, jak zostało to określone w Rozdz. III pkt 2.11. projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza likwidacji poprzez zamulenie, z uwagi na zapisy dotyczące demontażu sieci znajdujące się w uzgodnieniu GZDiZ.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień