



ZR/342/18

Gdańsk, 14.12.2018 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na „wymianę i doposażenie armatury w przepompowni ścieków Załogowa w Gdańsku”.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie nr 1:

W ramach modernizacji pompowni Ścieków Załogowa, Zamawiający przewidział doposażenie na istniejącą armaturę w napędy elektryczne. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający oczekuje napędów ze zmienną prędkością obrotową i uodpornieniem na wstrząsy o wartościach 5G, oraz czy musi on posiadać funkcję łagodnego domyknięcia w zakresie 2 % zamknięcia?

### Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje napędów ze zmienną częstotliwością obrotową i o zwiększonej odporności na wibracje (do 5G). Ze względu na lokalizację, napędy muszą spełniać wymagania IP68. Posiadanie funkcji łagodnego domyknięcia w zakresie 2 % zamknięcia nie jest wymagane.

Z poważaniem